

Klasa: 406-01/24-01/599
Ur.broj: 251-756-03-24-3
U Zagrebu, 23. svibnja 2024. godine

**ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Predmet: Odgovor naručitelja na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

- *Daje se*

Poštovani,

dana 20. svibnja 2024. godine putem elektroničke pošte je zaprimljen upit od stane zainteresiranog gospodarskog subjekata u predmetu nabave: Nabava i ugradnja klima uređaja, Evidencijski broj nabave: 72/24-JN kako slijedi;

Upit gospodarskog subjekta

Da li može biti ponuda i od drugog proizvođača ili da isključivo bude Toshiba?

Također, navedeno je da treba 20 kompleta, te su navedene oznake za RAS 10 i RAS 13, a to su klime različitih jačina.

Koje jačine bi trebala biti klima, te da li treba biti dobra i u grijanju?

Odgovor Naručitelja

Naručitelj iz tehničke specifikacije navedene u troškovniku izuzima „RAS 13N3AV2-A - Qhl=2,5kW, Qgr=3,2kW“.

Naručitelj u troškovnik dodaje stavku u koju Ponuditelj mora upisati marku i tip uređaja koji nudi.

Sukladno navedenom Naručitelj stavlja na raspolaganje novi troškovnik i određuje novi rok za dostavu ponuda, a to je **28.05.2024. do 10:00 sati**.

Naručitelj je izmjene u dokumentaciji označio crveno.

Zagreb, 23.05.2024. godine

Stručno povjerenstvo za nabavu